



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

1KOMMA5° jämfört med Hagmans Solenergi

2021–2025

360 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/hagmans-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+45,6 pp

Hagmans Solenergi har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 4,4 % för 1KOMMA5°.

1,2 pp

1KOMMA5° har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Hagmans Solenergi.

10,1 pp

Hagmans Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,9 % för 1KOMMA5°.

+20 pp

Hagmans Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5 % för 1KOMMA5°.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,4 %

av 1KOMMA5°s offentliga besiktningar är godkända

1KOMMA5°

4,4 %



Hagmans Solenergi

50 %



1KOMMA5°

360

besiktningar

Hagmans Solenergi

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

1KOMMA5° Hagemans Solenergi



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Hagmans Solenergi	1KOMMA5°
Batteri	1 904 granskade kontrollpunkter	93,3 %	94,5 %
Växeriktare	13 308 granskade kontrollpunkter	92,3 %	92,5 %
Tillbehör	3 099 granskade kontrollpunkter	100 %	96,1 %
Solpaneler	5 945 granskade kontrollpunkter	93 %	84,8 %
Montagesystem	8 346 granskade kontrollpunkter	92,2 %	82,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

1KOMMA5° Hagemans Solenergi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Hagmans Solenergi	1KOMMA5°
Västra Götalands län	38 respektive 4 besiktningar 50 %	5,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både 1KOMMA5° och Hagmans Solenergi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° är registrerad som installatör.

Jämförelse

Hagmans Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/hagmans-solenergi

