



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



1KOMMA5° jämfört med PFA Solteknik

2021–2025

360 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/pfa-solteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+28,9 pp

PFA Solteknik har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 4,4 % för 1KOMMA5°.

12,2 pp

PFA Solteknik har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,9 % för 1KOMMA5°.

1,4 pp skillnad

1KOMMA5° ligger närmast PFA Solteknik vid montering av solpaneler

15,2 % icke-godkända punkter för 1KOMMA5°, jämfört med 13,8 % för PFA Solteknik.

+28,3 pp

PFA Solteknik har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5 % för 1KOMMA5°.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,4 %

av 1KOMMA5°s offentliga besiktningar är godkända


1KOMMA5°

4,4 %



PFA Solteknik

33,3 %



1KOMMA5°

360

besiktningar

PFA Solteknik

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

1KOMMA5° PFA Solteknik



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		PFA Solteknik	1KOMMA5°
Solpaneler	5 945 granskade kontrollpunkter	86,2 %	84,8 %
Batteri	1 904 granskade kontrollpunkter	96,3 %	94,5 %
Tillbehör	3 099 granskade kontrollpunkter	100 %	96,1 %
Växeriktare	13 308 granskade kontrollpunkter	100 %	92,5 %
Montagesystem	8 346 granskade kontrollpunkter	94,3 %	82,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

1KOMMA5° PFA Solteknik



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		PFA Solteknik	1KOMMA5°
Västra Götalands län	38 respektive 3 besiktningar	33,3 %	5,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både 1KOMMA5° och PFA Solteknik.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° är registrerad som installatör.

Jämförelse

PFA Solteknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/pfa-solteknik

