



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



7H-Elpartner jämfört med Stockholm Solkraft

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/stockholm-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6 pp

7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 19 % för Stockholm Solkraft.

3,9 pp

7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,2 % för Stockholm Solkraft.

6,9 pp

Stockholm Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

2,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,3 % för 7H-Elpartner.

+3,6 pp


Stockholm Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 25 % för 7H-Elpartner.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av 7H-Elpartners offentliga besiktningar är godkända



7H-Elpartner

8

besiktningar

Stockholm Solkraft

21


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

7H-Elpartner Stockholm Solkraft




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Stockholm Solkraft	7H-Elpartner
Tillbehör	78 granskade kontrollpunkter	94,8 %	98,7 %
Montagesystem	175 granskade kontrollpunkter	94,7 %	96 %
Solpaneler	129 granskade kontrollpunkter	97,6 %	90,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 7H-Elpartner är registrerad som installatör.

Jämförelse

Stockholm Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/stockholm-solkraft

