



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



7H-Elpartner jämfört med Sun4Energy

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/sun4energy



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20,8 pp

7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.

17,6 pp

7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,6 % för Sun4Energy.

2,8 pp skillnad

Sun4Energy ligger närmast 7H-Elpartner vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter för Sun4Energy, jämfört med 1,3 % för 7H-Elpartner.

+20,8 pp


7H-Elpartner har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av 7H-Elpartners offentliga besiktningar är godkända



7H-Elpartner

8


besiktningar

Sun4Energy

48

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sun4Energy	7H-Elpartner
Montagesystem	175 granskade kontrollpunkter	78,4 %	96 %
Solpaneler	129 granskade kontrollpunkter	76,8 %	90,7 %
Växelriktare	315 granskade kontrollpunkter	87,8 %	96,5 %
Tillbehör	78 granskade kontrollpunkter	95,9 %	98,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

7H-Elpartner Sun4Energy



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sun4Energy	7H-Elpartner
Västra Götalands län	8 respektive 5 besiktningar	0 %	25 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både 7H-Elpartner och Sun4Energy.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 7H-Elpartner är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sun4Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/sun4energy

