



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Affärsverken Karlskrona jämfört med Solviq Sverige AB

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/affarsverken-karlskrona/data/jamfor/solviq-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+29,7 pp

Solviq Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

58,3 % godkända, jämfört med 28,6 % för Affärsverken Karlskrona.

22 pp

Solviq Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,2 % för Affärsverken Karlskrona.

0 pp skillnad

Affärsverken Karlskrona ligger närmast Solviq Sverige AB vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för Affärsverken Karlskrona, jämfört med 0 % för Solviq Sverige AB.

+46,4 pp

Solviq Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 28,6 % för Affärsverken Karlskrona.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

28,6 %

av Affärsverken Karlskronas offentliga besiktningar är godkända


Affärsverken Karlskrona

28,6 %



Solviq Sverige AB

58,3 %



Affärsverken Karlskrona

7

besiktningar


Solviq Sverige AB

12

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %




■ Affärsverken Karlskrona ■ Solviq Sverige AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp


Solvig Sverige AB Affärsverken Karlskrona

Optimerare	20 granskade kontrollpunkter	85,7 %	90 %
			
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			
Växelriktare	252 granskade kontrollpunkter	99 %	91,3 %
			
Solpaneler	126 granskade kontrollpunkter	95,7 %	81,7 %
			
Montagesystem	190 granskade kontrollpunkter	97,8 %	75,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Affärsverken Karlskrona ■ Solviq Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Affärsverken Karlskrona är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solviq Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/affarsverken-karlskrona/data/jamfor/solviq-sverige-ab

