



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



AH Energy AB jämfört med Ecotech solutions

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ah-energy-ab/data/jamfor/ecotech-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14,3 pp

AH Energy AB har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

22,1 pp

AH Energy AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

7,7 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,7 % för AH Energy AB.

+14,3 pp

AH Energy AB har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av AH Energy ABs offentliga besiktningar är godkända

AH Energy AB

14,3 %



Ecotech solutions

0 %



AH Energy AB

7

besiktningar

Ecotech solutions

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ AH Energy AB ■ Ecotech solutions



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Ecotech solutions	AH Energy AB
Montagesystem	184 granskade kontrollpunkter	67 %	89,1 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	79,7 %	89,5 %
Växelriktare	266 granskade kontrollpunkter	89,9 %	97 %
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	96,7 %	100 %
Tillbehör	65 granskade kontrollpunkter	100 %	92,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ AH Energy AB ■ Ecotech solutions



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där AH Energy AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ecotech solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ah-energy-ab/data/jamfor/ecotech-solutions

