



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



AH Energy AB jämfört med Söderens

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ah-energy-ab/data/jamfor/soderens



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,1 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 14,3 % för AH Energy AB.

4,2 pp

AH Energy AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,2 % för Söderens.

6,2 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,5 % för AH Energy AB.

+18,8 pp

Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 14,3 % för AH Energy AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av AH Energy ABs offentliga besiktningar är godkända


AH Energy AB

14,3 %



Söderens

35,4 %



AH Energy AB

7

besiktningar

Söderens

130

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

AH Energy AB Söderens




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Söderens	AH Energy AB
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	95,8 %	100 %
Växeriktare	266 granskade kontrollpunkter	95,3 %	97 %
Montagesystem	184 granskade kontrollpunkter	92,9 %	89,1 %
Tillbehör	65 granskade kontrollpunkter	96,9 %	92,3 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	95,7 %	89,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Söderens	AH Energy AB
Västra Götalands län	7 respektive 105 besiktningar	37,1 %	14,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både AH Energy AB och Söderens.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där AH Energy AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Söderens jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ah-energy-ab/data/jamfor/soderens

