



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



AH Energy AB jämfört med Solortus

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ah-energy-ab/data/jamfor/solortus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14,3 pp

AH Energy AB har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solortus.

27,2 pp

AH Energy AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

2,7 pp

Solortus har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,7 % för AH Energy AB.

+14,3 pp

AH Energy AB har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solortus.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av AH Energy ABs offentliga besiktningar är godkända


AH Energy AB

14,3 %



Solortus

0 %



AH Energy AB

7

besiktningar

Solortus

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ AH Energy AB ■ Solortus




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solortus	AH Energy AB
Montagesystem	184 granskade kontrollpunkter	61,9 %	89,1 %
Växelriktare	266 granskade kontrollpunkter	93 %	97 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	87,8 %	89,5 %
Tillbehör	65 granskade kontrollpunkter	95 %	92,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där AH Energy AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ah-energy-ab/data/jamfor/solortus

