



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alfa Solvind i Skåne jämfört med Voltify

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alfa-solvind-i-skane/data/jamfor/voltify



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

Alfa Solvind i Skåne har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Voltify.

22,2 pp

Alfa Solvind i Skåne har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,9 % för Voltify.

6,7 pp

Voltify har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Alfa Solvind i Skåne.

+25 pp

Alfa Solvind i Skåne har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Voltify.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av Alfa Solvind i Skånes offentliga besiktningar är godkända


Alfa Solvind i Skåne

25 %



Voltify

0 %



Alfa Solvind i Skåne

4

besiktningar


Voltify

7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Alfa Solvind i Skåne  Voltify

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Voltify	Alfa Solvind i Skåne
Solpaneler	53 granskade kontrollpunkter	72,1 %	94,3 %
Montagesystem	72 granskade kontrollpunkter	73,5 %	91,7 %
Batteri	30 granskade kontrollpunkter	85,2 %	96,7 %
Växeriktare	134 granskade kontrollpunkter	88 %	95,5 %
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	95,6 %	88,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Voltify	Alfa Solvind i Skåne
Skåne län	4 respektive 3 besiktningar	0 % 25 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Alfa Solvind i Skåne och Voltify.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alfa Solvind i Skåne är registrerad som installatör.

Jämförelse

Voltify jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alfa-solvind-i-skane/data/jamfor/voltify

