



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



AllSol Norden AB jämfört med EGEN ENERGI AB

2021–2025

9 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/allsol-norden-ab/data/jamfor/egen-energi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+18,2 pp

EGEN ENERGI AB har högre andel godkända besiktningar

18,2 % godkända, jämfört med 0 % för AllSol Norden AB.

24,2 pp

EGEN ENERGI AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 29,2 % för AllSol Norden AB.

3,7 pp skillnad

AllSol Norden AB ligger närmast EGEN ENERGI AB vid installation av batterier

5,5 % icke-godkända punkter för AllSol Norden AB, jämfört med 1,8 % för EGEN ENERGI AB.

+18,2 pp

EGEN ENERGI AB har fler besiktningar med få anmärkningar

18,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för AllSol Norden AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av AllSol Norden ABs offentliga besiktningar är godkända


AllSol Norden AB

0 %



EGEN ENERGI AB

18,2 %



AllSol Norden AB

9

besiktningar

EGEN ENERGI AB

11


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ AllSol Norden AB ■ EGEN ENERGI AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		EGEN ENERGI AB	AllSol Norden AB
Batteri	217 granskade kontrollpunkter	98,2 %	94,5 %
Tillbehör	108 granskade kontrollpunkter	100 %	92,6 %
Växelriktare	221 granskade kontrollpunkter	96,6 %	87,8 %
Montagesystem	215 granskade kontrollpunkter	89,3 %	79,1 %
Solpaneler	142 granskade kontrollpunkter	92,1 %	81,7 %
Optimerare	24 granskade kontrollpunkter	95 %	70,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där AllSol Norden AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

EGEN ENERGI AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/allsol-norden-ab/data/jamfor/egen-energi-ab

