



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



AllSol Norden AB jämfört med Idola Solkraft

2021–2025

9 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/allsol-norden-ab/data/jamfor/idola-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

11 pp

AllSol Norden AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 31,9 % för Idola Solkraft.

3,1 pp

Idola Solkraft har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,4 % för AllSol Norden AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av AllSol Norden ABs offentliga besiktningar är godkända


AllSol Norden AB

0 %



Idola Solkraft

0 %



AllSol Norden AB

9

besiktningar

Idola Solkraft





6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 AllSol Norden AB  Idola Solkraft

2022		- 0 st	0 % 4 st
2023		0 % 1 st	0 % 1 st
2024		0 % 5 st	0 % 1 st
2025		0 % 3 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Idola Solkraft	AllSol Norden AB
Montagesystem	215 granskade kontrollpunkter	68,1 %	79,1 %
			
Växelriktare	221 granskade kontrollpunkter	90 %	87,8 %
			
Solpaneler	142 granskade kontrollpunkter	84,2 %	81,7 %
			
Tillbehör	108 granskade kontrollpunkter	95,7 %	92,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ AllSol Norden AB ■ Idola Solkraft



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där AllSol Norden AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Idola Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/allsol-norden-ab/data/jamfor/idola-solkraft

