



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Enermont

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/enermont



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,9 pp

Enermont har högre andel godkända besiktningar

11,5 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

7,6 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för Enermont.

7 pp

Enermont har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Alstra.

+11,1 pp


Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enermont.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända



Alstra
54
besiktningar


Enermont
26
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Alstra Enermont




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Enermont	Alstra
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	90,5 %	98,1 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	88,6 %	89,1 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	91,2 %	89 %
Växelriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	93,6 %	91,3 %
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	89,8 %	85,7 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	87 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Enermont	Alstra
Skåne län	44 respektive 26 besiktningar	11,5 %	6,8 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Alstra och Enermont.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Enermont jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/enermont

