



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Fyrstads Entreprenad

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/fyrstads-entreprenad



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+27,7 pp

Fyrstads Entreprenad har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

7,2 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,1 % för Fyrstads Entreprenad.

11 pp

Fyrstads Entreprenad har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

+22,2 pp

Fyrstads Entreprenad har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,1 % för Alstra.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända


Alstra

5,6 %



Fyrstads Entreprenad

33,3 %



Alstra

54

besiktningar


Fyrstads Entreprenad

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Alstra  Fyrstads Entreprenad

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Fyrstads Entreprenad	Alstra
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	90,9 %	98,1 %
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	83,6 %	85,7 %
Växelriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	91,8 %	91,3 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	100 %	89,1 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	100 %	89 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Fyrstads Entreprenad jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/fyrstads-entreprenad

