



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med SolNord AB

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/solnord-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+1,6 pp

Alstra har högre andel godkända besiktningar

5,6 % godkända, jämfört med 4 % för SolNord AB.

4 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,9 % för SolNord AB.

12,6 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Alstra.

+3,1 pp

Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 8 % för SolNord AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända


Alstra

5,6 %



SolNord AB

4 %



Alstra

54

besiktningar

SolNord AB

25


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Alstra SolNord AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SolNord AB	Alstra
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	94,1 %	98,1 %
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	85,2 %	85,7 %
Växelriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	93,1 %	91,3 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	91,7 %	89,1 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	95,6 %	89 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	92,6 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

Alstra SolNord AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		SolNord AB	Alstra
Skåne län	44 respektive 14 besiktningar	7,1 %	6,8 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Alstra och SolNord AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

SolNord AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/solnord-ab

