



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Solortus

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/solortus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,6 pp

Alstra har högre andel godkända besiktningar

5,6 % godkända, jämfört med 0 % för Solortus.

23,8 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

6 pp

Solortus har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

+11,1 pp

Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solortus.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända

Alstra

5,6 %



Solortus

0 %



Alstra

54

besiktningar


Solortus

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Alstra  Solortus

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solortus	Alstra
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	61,9 %	85,7 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	71,4 %	80 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	87,8 %	89,1 %
Växeloriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	93 %	91,3 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	95 %	89 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Alstra Solortus



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/solortus

