



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Solvision

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/solvision



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+47,3 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

20 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Alstra.

1,9 pp skillnad

Alstra ligger närmast Solvision vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter för Alstra, jämfört med 0 % för Solvision.

+11,1 pp

Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solvision.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända


Alstra

5,6 %



Solvision

52,9 %



Alstra

54

besiktningar

Solvision

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Alstra ■ Solvision




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solvision	Alstra
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	100 %	98,1 %
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	90,3 %	85,7 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	94,5 %	89 %
Växelriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	97,7 %	91,3 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	95,7 %	89,1 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	100 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solvision jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/solvision

