



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Täta tak Energi

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/tata-tak-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,7 pp

Täta tak Energi har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

1,1 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

20 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,1 % för Täta tak Energi.

6,1 pp

Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

+5 pp

Täta tak Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

16,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,1 % för Alstra.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända


Alstra

5,6 %



Täta tak Energi

14,3 %



Alstra

54

besiktningar


Täta tak Energi

56

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Alstra ■ Täta tak Energi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Täta tak Energi	Alstra
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	78,9 %	80 %
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	97 %	98,1 %
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	88,2 %	85,7 %
Växelriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	94,8 %	91,3 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	92,8 %	89,1 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	95,1 %	89 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Alstra Täta tak Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Täta tak Energi	Alstra
Skåne län	44 respektive 52 besiktningar	11,5 %	6,8 %
Hallands län	9 respektive 3 besiktningar	33,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Alstra och Täta tak Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Täta tak Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/tata-tak-energi

