



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Arba Solar jämfört med PPAM Solkraft

2021–2025

18 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/arba-solar/data/jamfor/ppam-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+7,8 pp

PPAM Solkraft har högre andel godkända besiktningar

7,8 % godkända, jämfört med 0 % för Arba Solar.

7 pp

Arba Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

14,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,8 % för PPAM Solkraft.

12,9 pp

PPAM Solkraft har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,1 % för Arba Solar.

+2 pp

PPAM Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Arba Solar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Arba Solar's offentliga besiktningar är godkända


Arba Solar

0 %



PPAM Solkraft

7,8 %



Arba Solar

18

besiktningar

PPAM Solkraft

51

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Arba Solar PPAM Solkraft


2021		- 0 st	0 % 1 st
2022		- 0 st	0 % 7 st
2023		0 % 10 st	7,1 % 28 st
2024		0 % 8 st	13,3 % 15 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		PPAM Solkraft	Arba Solar
Solpaneler	283 granskade kontrollpunkter	78,2 %	85,2 %
Montagesystem	436 granskade kontrollpunkter	83,1 %	83,5 %
Växelriktare	675 granskade kontrollpunkter	91 %	86,7 %
Tillbehör	129 granskade kontrollpunkter	95,8 %	82,9 %
Optimerare	6 granskade kontrollpunkter	100 %	83,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		PPAM Solkraft	Arba Solar
Skåne län	13 respektive 11 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Arba Solar och PPAM Solkraft.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Arba Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

PPAM Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/arba-solar/data/jamfor/ppam-solkraft

