



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Arba Solar jämfört med ZolarTech i Skandinavien AB

2021–2025

18 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/arba-solar/data/jamfor/zolartech-i-skandinavien-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

29 pp

Arba Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

14,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 43,8 % för ZolarTech i Skandinavien AB.

14,4 pp

ZolarTech i Skandinavien AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,1 % för Arba Solar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Arba Solars offentliga besiktningar är godkända


Arba Solar

0 %



ZolarTech i Skandinavien AB

0 %



Arba Solar

18

besiktningar

ZolarTech i Skandinavien AB

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Arba Solar ZolarTech i Skandinavien AB


2023		0 % 10 st	0 % 1 st
2024		0 % 8 st	0 % 2 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		ZolarTech i Skandinavien AB	Arba Solar
Solpaneler	283 granskade kontrollpunkter	56,2 %	85,2 %
Montagesystem	436 granskade kontrollpunkter	75,4 %	83,5 %
Optimerare	6 granskade kontrollpunkter	83,3 %	83,3 %
Växeriktare	675 granskade kontrollpunkter	89,4 %	86,7 %
Tillbehör	129 granskade kontrollpunkter	97,3 %	82,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Arba Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

ZolarTech i Skandinavien AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/arba-solar/data/jamfor/zolartech-i-skandinavien-ab

