



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Arka Energy jämfört med Ecotech solutions

2021–2025

20 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/arka-energy/data/jamfor/ecotech-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Arka Energy har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

13 pp

Arka Energy har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

3,8 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av batterier

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,1 % för Arka Energy.

+5 pp

Arka Energy har fler besiktningar med få anmärkningar

5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Arka Energys offentliga besiktningar är godkända


Arka Energy

10 %



Ecotech solutions

0 %



Arka Energy

20

besiktningar


Ecotech solutions

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Arka Energy  Ecotech solutions

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Ecotech solutions	Arka Energy
Montagesystem	230 granskade kontrollpunkter	67 %	80 %
Solpaneler	283 granskade kontrollpunkter	79,7 %	82,7 %
Växelriktare	797 granskade kontrollpunkter	89,9 %	90,3 %
Tillbehör	179 granskade kontrollpunkter	100 %	96,6 %
Batteri	14 granskade kontrollpunkter	96,7 %	92,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Arka Energy Ecotech solutions



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Arka Energy är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ecotech solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/arka-energy/data/jamfor/ecotech-solutions

