



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Arka Energy jämfört med Sun4Energy

2021–2025

20 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/arka-energy/data/jamfor/sun4energy



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,8 pp

Arka Energy har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.

5,9 pp

Arka Energy har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

17,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Sun4Energy.

1,6 pp

Sun4Energy har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,1 % för Arka Energy.

+0,8 pp

Arka Energy har fler besiktningar med få anmärkningar

5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Arka Energys offentliga besiktningar är godkända


Arka Energy

10 %



Sun4Energy

4,2 %



Arka Energy

20

besiktningar

Sun4Energy

48

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Arka Energy ■ Sun4Energy


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sun4Energy	Arka Energy
Solpaneler	283 granskade kontrollpunkter	76,8 %	82,7 %
Växeriktare	797 granskade kontrollpunkter	87,8 %	90,3 %
Montagesystem	230 granskade kontrollpunkter	78,4 %	80 %
Tillbehör	179 granskade kontrollpunkter	95,9 %	96,6 %
Batteri	14 granskade kontrollpunkter	94,5 %	92,9 %
Optimerare	6 granskade kontrollpunkter	93,7 %	83,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Arka Energy Sun4Energy



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sun4Energy	Arka Energy
Stockholms län	10 respektive 19 besiktningar	0 %	10 %
Värmlands län	3 respektive 11 besiktningar	9,1 %	33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Arka Energy och Sun4Energy.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Arka Energy är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sun4Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/arka-energy/data/jamfor/sun4energy

