



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med Electrotec Energy

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/electrotec-energy



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Electrotec Energy.

23,8 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,4 % för Electrotec Energy.

0,8 pp skillnad

Electrotec Energy ligger närmast Assemblin Solar AB vid installation av tillbehör

3,3 % icke-godkända punkter för Electrotec Energy, jämfört med 2,5 % för Assemblin Solar AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Electrotec Energy.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Electrotec Energy

0 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar


Electrotec Energy

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Assemblin Solar AB  Electrotec Energy

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Electrotec Energy	Assemblin Solar AB
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	66,7 %	100 %
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	74,6 %	98,4 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	73,4 %	91,1 %
Växeriktare	351 granskade kontrollpunkter	86,7 %	97,2 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	96,7 %	97,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Assemblin Solar AB Electrotec Energy



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Electrotec Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/electrotec-energy

