



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med Solkungen

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/solkungen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Solkungen.

24,8 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

8,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,7 % för Solkungen.

5,4 pp skillnad

Solkungen ligger närmast Assemblin Solar AB vid installation av batterier

11,5 % icke-godkända punkter för Solkungen, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkungen.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Solkungen

0 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar

Solkungen

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Assemblin Solar AB Solkungen




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkungen	Assemblin Solar AB
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	66,3 %	91,1 %
Växeriktare	351 granskade kontrollpunkter	76,8 %	97,2 %
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	82,5 %	98,4 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	90,9 %	97,5 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	88,5 %	93,9 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkungen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/solkungen

