



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med Solvision

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/solvision



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,9 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 40 % för Assemblin Solar AB.

3 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Solvision.

6,1 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solvision.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Solvision

52,9 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar

Solvision

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Assemblin Solar AB Solvision



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solvision	Assemblin Solar AB
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	94,5 %	97,5 %
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	95,7 %	98,4 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	90,3 %	91,1 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Växelriktare	351 granskade kontrollpunkter	97,7 %	97,2 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	100 %	93,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Assemblin Solar AB Solvision



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solvision jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/solvision

