



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



BraEl jämfört med Celler AB

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/brael/data/jamfor/cellera-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Cellera AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för BraEl.

3,3 pp

BraEl har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

7 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,3 % för Celler AB.

21,1 pp

Cellera AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 37 % för BraEl.

0 %


Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av BraEls offentliga besiktningar är godkända



BraEl
17
besiktningar

Cellera AB
10
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ BraEl ■ Cellera AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Cellera AB	BraEl
Tillbehör	86 granskade kontrollpunkter	89,7 %	93 %
Växeriktare	347 granskade kontrollpunkter	87,3 %	85,3 %
Montagesystem	221 granskade kontrollpunkter	74,1 %	66,1 %
Solpaneler	162 granskade kontrollpunkter	84,1 %	63 %
Batteri	7 granskade kontrollpunkter	95,5 %	57,1 %
Optimerare	4 granskade kontrollpunkter	100 %	50 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

BraEl Celler AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Cellera AB	BraEl
Västra Götalands län	3 respektive 7 besiktningar	14,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både BraEl och Celler AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där BraEl är registrerad som installatör.

Jämförelse

Cellera AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/brael/data/jamfor/cellera-ab

