



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



BraEl jämfört med Vancos

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/brael/data/jamfor/vancos



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

1,7 pp

BraEl har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

14,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,4 % för Vancos.

13,9 pp

Vancos har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,9 % för BraEl.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av BraEls offentliga besiktningar är godkända


BraEl

0 %



Vancos

0 %



BraEl

17

besiktningar

Vancos

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ BraEl ■ Vancos

2021		0 % 4 st	0 % 1 st
2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		0 % 8 st	0 % 2 st
2024		0 % 3 st	- 0 st


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vancos	BraEl
Växelriktare	347 granskade kontrollpunkter	83,6 %	85,3 %
Tillbehör	86 granskade kontrollpunkter	100 %	93 %
Montagesystem	221 granskade kontrollpunkter	80 %	66,1 %
Optimerare	4 granskade kontrollpunkter	80 %	50 %
Batteri	7 granskade kontrollpunkter	87,5 %	57,1 %
Solpaneler	162 granskade kontrollpunkter	100 %	63 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Vancos	BraEl
Skåne län	8 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både BraEl och Vancos.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där BraEl är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vancos jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/brael/data/jamfor/vancos

