



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



BYHMGARD jämfört med Alfa Solvind i Skåne

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

25 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 25 % godkända besiktningar.

5,2 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Alfa Solvind i Skåne.

11,2 pp

Alfa Solvind i Skåne har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för BYHMGARD.

25 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 25 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av BYHMGARDs offentliga besiktningar är godkända


BYHMGARD

25 %



Alfa Solvind i Skåne

25 %



BYHMGARD

4

besiktningar

Alfa Solvind i Skåne

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

BYHMGARD Alfa Solvind i Skåne



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alfa Solvind i Skåne	BYHMGARD
Tillbehör	51 granskade kontrollpunkter	88,9 %	94,1 %
Batteri	32 granskade kontrollpunkter	96,7 %	100 %
Växelriktare	145 granskade kontrollpunkter	95,5 %	95,2 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	94,3 %	85,7 %
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	91,7 %	80,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

BYHMGARD Alfa Solvind i Skåne



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där BYHMGARD är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alfa Solvind i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane

