



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



BYHMGARD jämfört med Stockholm Solenergi

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/stockholm-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Stockholm Solenergi.

3,7 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,7 % för Stockholm Solenergi.

9,4 pp

Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för BYHMGARD.

+11,4 pp

BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 13,6 % för Stockholm Solenergi.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av BYHMGARDs offentliga besiktningar är godkända


BYHMGARD

25 %



Stockholm Solenergi

0 %



BYHMGARD

4

besiktningar

Stockholm Solenergi

22


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

BYHMGARD Stockholm Solenergi



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Stockholm Solenergi	BYHMGARD
Batteri	32 granskade kontrollpunkter	96,3 %	100 %
Växeriktare	145 granskade kontrollpunkter	93,9 %	95,2 %
Tillbehör	51 granskade kontrollpunkter	95,4 %	94,1 %
Optimerare	9 granskade kontrollpunkter	93,3 %	88,9 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	91,2 %	85,7 %
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	89,9 %	80,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

BYHMGARD Stockholm Solenergi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där BYHMGARD är registrerad som installatör.

Jämförelse

Stockholm Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/stockholm-solenergi

