



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



BYHMGARD jämfört med Voltify

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/voltify



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Voltify.

14,8 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,8 % för Voltify.

1,5 pp

Voltify har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,9 % för BYHMGARD.

+25 pp

BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Voltify.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av BYHMGARDs offentliga besiktningar är godkända


BYHMGARD

25 %



Voltify

0 %



BYHMGARD

4

besiktningar

Voltify

7


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

BYHMGARD Voltify




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Voltify	BYHMGARD
Batteri	32 granskade kontrollpunkter	85,2 %	100 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	72,1 %	85,7 %
Växelriktare	145 granskade kontrollpunkter	88 %	95,2 %
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	73,5 %	80,5 %
Tillbehör	51 granskade kontrollpunkter	95,6 %	94,1 %
Optimerare	9 granskade kontrollpunkter	100 %	88,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där BYHMGARD är registrerad som installatör.

Jämförelse

Voltify jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/voltify

