



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Cell Solar Nordic jämfört med Ladda Grönt i Sverige

2021–2025

44 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/cell-solar-nordic/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Ladda Grönt i Sverige har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för Cell Solar Nordic.

24,6 pp

Ladda Grönt i Sverige har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

9 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,6 % för Cell Solar Nordic.

3,5 pp skillnad

Cell Solar Nordic ligger närmast Ladda Grönt i Sverige vid installation av växelriktare

5,6 % icke-godkända punkter för Cell Solar Nordic, jämfört med 2,1 % för Ladda Grönt i Sverige.

+25 pp

Ladda Grönt i Sverige har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Cell Solar Nordic.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Cell Solar Nordics offentliga besiktningar är godkända

Cell Solar Nordic

0 %



Ladda Grönt i Sverige

50 %



Cell Solar Nordic

44

besiktningar


Ladda Grönt i Sverige

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Cell Solar Nordic ■ Ladda Grönt i Sverige


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.




Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Ladda Grönt i Sverige	Cell Solar Nordic
Växelriktare	250 granskade kontrollpunkter	97,9 %	94,4 %
Solpaneler	127 granskade kontrollpunkter	93,7 %	83,5 %
Montagesystem	125 granskade kontrollpunkter	91 %	66,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Cell Solar Nordic Ladda Grönt i Sverige



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Ladda Grönt i Sverige	Cell Solar Nordic
Skåne län	11 respektive 4 besiktningar 50 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Cell Solar Nordic och Ladda Grönt i Sverige.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Cell Solar Nordic är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ladda Grönt i Sverige jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/cell-solar-nordic/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige

