



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Cellera AB jämfört med Solpanelen.nu

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/solpanelennu



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Cellera AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.

17,4 pp

Cellera AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för Solpanelen.nu.

2,8 pp

Solpanelen.nu har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

23,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,9 % för Celler AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Cellerä ABs offentliga besiktningar är godkända

Cellerä AB

10 %



Solpanelen.nu

0 %



Cellerä AB

10

besiktningar

Solpanelen.nu

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Cellera AB Solpanelen.nu




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solpanelen.nu	Cellera AB
Solpaneler	164 granskade kontrollpunkter	66,7 %	84,1 %
Batteri	44 granskade kontrollpunkter	87,1 %	95,5 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	88,9 %	89,7 %
Montagesystem	228 granskade kontrollpunkter	76,9 %	74,1 %
Växelriktare	361 granskade kontrollpunkter	90,1 %	87,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Cellera AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solpanelen.nu jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/solpanelennu

