



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Dala Solenergi jämfört med EcoKraft

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/ecokraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,7 pp

EcoKraft har högre andel godkända besiktningar

11,7 % godkända, jämfört med 0 % för Dala Solenergi.

5,2 pp

Dala Solenergi har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för EcoKraft.

12,2 pp

EcoKraft har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

8,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,8 % för Dala Solenergi.

+7,5 pp

EcoKraft har fler besiktningar med få anmärkningar

7,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dala Solenergi.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dala Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Dala Solenergi

0 %



EcoKraft

11,7 %



Dala Solenergi

4

besiktningar


EcoKraft

120

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Dala Solenergi ■ EcoKraft


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		EcoKraft	Dala Solenergi
Batteri	47 granskade kontrollpunkter	90,5 %	95,7 %
Tillbehör	42 granskade kontrollpunkter	95,3 %	92,9 %
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	85,1 %	77,9 %
Solpaneler	42 granskade kontrollpunkter	88,8 %	81 %
Växelriktare	72 granskade kontrollpunkter	91,4 %	79,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dala Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

EcoKraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/ecokraft

