



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Dala Solenergi jämfört med Ladda Grönt i Sverige

2021–2025

---

## 4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +50 pp

**Ladda Grönt i Sverige har högre andel godkända besiktningar**

50 % godkända, jämfört med 0 % för Dala Solenergi.

### 18,7 pp

**Ladda Grönt i Sverige har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare**

2,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,8 % för Dala Solenergi.

### 12,7 pp skillnad

**Dala Solenergi ligger närmast Ladda Grönt i Sverige vid montering av solpaneler**

19 % icke-godkända punkter för Dala Solenergi, jämfört med 6,3 % för Ladda Grönt i Sverige.

### +25 pp

**Ladda Grönt i Sverige har fler besiktningar med få anmärkningar**

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dala Solenergi.

## Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 0 %

av Dala Solenergis offentliga besiktningar är godkända

Dala Solenergi

0 %



Ladda Grönt i Sverige

50 %



Dala Solenergi

**4**

besiktningar

Ladda Grönt i Sverige


**4**

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Dala Solenergi ■ Ladda Grönt i Sverige



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp                                                                        |                              | Ladda Grönt i Sverige | Dala Solenergi |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Batteri</b>                                                                      | 47 granskade kontrollpunkter | 87,5 %                | <b>95,7 %</b>  |
|    |                              |                       |                |
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 42 granskade kontrollpunkter | 93,7 %                | <b>81 %</b>    |
|    |                              |                       |                |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 77 granskade kontrollpunkter | 91 %                  | <b>77,9 %</b>  |
|    |                              |                       |                |
| <b>Växeriktare</b>                                                                  | 72 granskade kontrollpunkter | 97,9 %                | <b>79,2 %</b>  |
|  |                              |                       |                |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Dala Solenergi Ladda Grönt i Sverige



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dala Solenergi är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Ladda Grönt i Sverige jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige)

