



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Decasol jämfört med Malmö Energi

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/malmo-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+51,6 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 9,1 % för Decasol.

15,9 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,6 % för Decasol.

4 pp skillnad

Decasol ligger närmast Malmö Energi vid installation av tillbehör

4,3 % icke-godkända punkter för Decasol, jämfört med 0,3 % för Malmö Energi.

+76 pp


Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,1 % för Decasol.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,1 %

av Decasols offentliga besiktningar är godkända




Decasol
33
besiktningar

Malmö Energi
28
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Decasol ■ Malmö Energi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Malmö Energi	Decasol
Tillbehör	303 granskade kontrollpunkter	99,7 %	95,7 %
Batteri	89 granskade kontrollpunkter	99,8 %	94,4 %
Optimerare	12 granskade kontrollpunkter	100 %	91,7 %
Växelriktare	1 290 granskade kontrollpunkter	98,9 %	90 %
Solpaneler	499 granskade kontrollpunkter	98,6 %	87,8 %
Montagesystem	683 granskade kontrollpunkter	97,3 %	81,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

Decasol Malmö Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Malmö Energi	Decasol
Skåne län	14 respektive 28 besiktningar	60,7 %	14,3 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Decasol och Malmö Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Decasol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Malmö Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/malmo-energi

