



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Decasol jämfört med Solortus

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/solortus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+9,1 pp

Decasol har högre andel godkända besiktningar

9,1 % godkända, jämfört med 0 % för Solortus.

20,3 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,6 % för Solortus.

3 pp

Solortus har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

7 % icke-godkända punkter, jämfört med 10 % för Decasol.

+6,1 pp


Decasol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solortus.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,1 %

av Decasols offentliga besiktningar är godkända




Decasol
33
besiktningar

Solortus
4
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Decasol  Solortus

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solortus	Decasol
Optimerare	12 granskade kontrollpunkter	71,4 %	91,7 %
Montagesystem	683 granskade kontrollpunkter	61,9 %	81,4 %
Tillbehör	303 granskade kontrollpunkter	95 %	95,7 %
Solpaneler	499 granskade kontrollpunkter	87,8 %	87,8 %
Växelriktare	1 290 granskade kontrollpunkter	93 %	90 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Decasol Solortus



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Decasol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/solortus

