



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Decasol jämfört med Solsystem Sverige AB

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/solsystem-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,3 pp

Decasol har högre andel godkända besiktningar

9,1 % godkända, jämfört med 4,8 % för Solsystem Sverige AB.

6,7 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,9 % för Solsystem Sverige AB.

0,4 pp

Solsystem Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

9,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 10 % för Decasol.

+4,5 pp


Decasol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 1,6 % för Solsystem Sverige AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,1 %

av Decasols offentliga besiktningar är godkända




Decasol
33
besiktningar

Solsystem Sverige AB
62
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Decasol ■ Solsystem Sverige AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solsystem Sverige AB	Decasol
Solpaneler	499 granskade kontrollpunkter	81,1 %	87,8 %
Montagesystem	683 granskade kontrollpunkter	79,2 %	81,4 %
Tillbehör	303 granskade kontrollpunkter	94,7 %	95,7 %
Batteri	89 granskade kontrollpunkter	94,5 %	94,4 %
Växeriktare	1 290 granskade kontrollpunkter	90,4 %	90 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solsystem Sverige AB	Decasol
Skåne län	14 respektive 20 besiktningar 5 %	14,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Decasol och Solsystem Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Decasol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solsystem Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/solsystem-sverige-ab

