



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

DT Energi/Dalaträhus Energi AB jämfört med Täta tak Energi

2021–2025

18 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dt-energidalatrahus-energi-ab/data/jamfor/tata-tak-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+7,9 pp

DT Energi/Dalaträhus Energi AB har högre andel godkända besiktningar

22,2 % godkända, jämfört med 14,3 % för Täta tak Energi.

5,8 pp

DT Energi/Dalaträhus Energi AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

6 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,8 % för Täta tak Energi.

3,8 pp

Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 9 % för DT Energi/Dalaträhus Energi AB.

+0,6 pp

DT Energi/Dalaträhus Energi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

16,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 16,1 % för Täta tak Energi.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

22,2 %

av DT Energi/Dalaträhus Energi ABs offentliga besiktningar är godkända


DT Energi/Dalaträhus Energi AB

22,2 %



Täta tak Energi

14,3 %



DT Energi/Dalaträhus Energi AB

18

besiktningar


Täta tak Energi

56

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ DT Energi/Dalaträhus Energi AB ■ Täta tak Energi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Täta tak Energi	DT Energi/Dalaträhus Energi AB
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	78,9 %	87,5 %
Montagesystem	435 granskade kontrollpunkter	88,2 %	94 %
Tillbehör	172 granskade kontrollpunkter	95,1 %	97,7 %
Batteri	367 granskade kontrollpunkter	97 %	96,5 %
Solpaneler	269 granskade kontrollpunkter	92,8 %	91,8 %
Växelriktare	343 granskade kontrollpunkter	94,8 %	91 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där DT Energi/Dalaträhus Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Täta tak Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dt-energidalatrahus-energi-ab/data/jamfor/tata-tak-energi

