



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Ecotech solutions jämfört med Enwell

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/enwell



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

6,9 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,9 % för Enwell.

13,9 pp

Enwell har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

19,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Ecotech solutionss offentliga besiktningar är godkända


Ecotech solutions

0 %



Enwell

0 %



Ecotech solutions

4

besiktningar

Enwell

5

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Ecotech solutions Enwell

2024		0 % 4 st	0 % 2 st
2025		- 0 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Enwell	Ecotech solutions
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	93,1 %	100 %
Batteri	61 granskade kontrollpunkter	94,4 %	96,7 %
Växelriktare	159 granskade kontrollpunkter	87,7 %	89,9 %
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	89,5 %	79,7 %
Montagesystem	106 granskade kontrollpunkter	80,9 %	67 %



Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Ecotech solutions Enwell



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Ecotech solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Enwell jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/enwell

