



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Ecotech solutions jämfört med Solcellen.nu

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/solcellennu



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+0,9 pp

Solcellen.nu har högre andel godkända besiktningar

0,9 % godkända, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

7,4 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,4 % för Solcellen.nu.

16,3 pp

Solcellen.nu har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

+0,9 pp

Solcellen.nu har fler besiktningar med få anmärkningar

0,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Ecotech solutionss offentliga besiktningar är godkända


Ecotech solutions

0 %



Solcellen.nu

0,9 %



Ecotech solutions

4

besiktningar

Solcellen.nu






108

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Ecotech solutions  Solcellen.nu


2021		- 0 st	0 % 4 st
2022		- 0 st	0 % 34 st
2023		- 0 st	1,7 % 58 st
2024		0 % 4 st	0 % 11 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solcellen.nu	Ecotech solutions
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	92,6 %	100 %
Batteri	61 granskade kontrollpunkter	91,5 %	96,7 %
Växelriktare	159 granskade kontrollpunkter	89,2 %	89,9 %
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	85,8 %	79,7 %
Montagesystem	106 granskade kontrollpunkter	83,3 %	67 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solcellen.nu	Ecotech solutions
Skåne län	4 respektive 24 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Ecotech solutions och Solcellen.nu.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Ecotech solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellen.nu jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/solcellennu

