



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Ecotech solutions jämfört med Telge Energi

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/telge-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5,4 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

20,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,7 % för Telge Energi.

3,1 pp

Telge Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

29,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Ecotech solutionss offentliga besiktningar är godkända


Ecotech solutions

0 %



Telge Energi

0 %



Ecotech solutions

4

besiktningar

Telge Energi




10

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Ecotech solutions  Telge Energi

2022		- 0 st	0 % 2 st
2023		- 0 st	0 % 7 st
2024		0 % 4 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Telge Energi	Ecotech solutions
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	74,3 %	79,7 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	97,5 %	100 %
Växelriktare	159 granskade kontrollpunkter	88,7 %	89,9 %
Montagesystem	106 granskade kontrollpunkter	70,1 %	67 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Ecotech solutions Telge Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Ecotech solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Telge Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/telge-energi

