



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



EGEN ENERGI AB jämfört med Affärsverken Karlskrona

2021–2025

11 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/affarsverken-karlskrona



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10,4 pp

Affärsverken Karlskrona har högre andel godkända besiktningar

28,6 % godkända, jämfört med 18,2 % för EGEN ENERGI AB.

13,5 pp

EGEN ENERGI AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,2 % för Affärsverken Karlskrona.

0 pp skillnad

Affärsverken Karlskrona ligger närmast EGEN ENERGI AB vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för Affärsverken Karlskrona, jämfört med 0 % för EGEN ENERGI AB.

+10,4 pp

Affärsverken Karlskrona har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 18,2 % för EGEN ENERGI AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

18,2 %

av EGEN ENERGI ABs offentliga besiktningar är godkända


EGEN ENERGI AB

18,2 %



Affärsverken Karlskrona

28,6 %



EGEN ENERGI AB

11

besiktningar


Affärsverken Karlskrona

7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ EGEN ENERGI AB ■ Affärsverken Karlskrona


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Affärsverken Karlskrona	EGEN ENERGI AB
Montagesystem	262 granskade kontrollpunkter	75,8 %	89,3 %
Solpaneler	178 granskade kontrollpunkter	81,7 %	92,1 %
Växelriktare	436 granskade kontrollpunkter	91,3 %	96,6 %
Optimerare	20 granskade kontrollpunkter	90 %	95 %
Tillbehör	77 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där EGEN ENERGI AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Affärsverken Karlskrona jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/affarsverken-karlskrona

