



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



EGEN ENERGI AB jämfört med Fortum

2021–2025

11 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/fortum



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+18,2 pp

EGEN ENERGI AB har högre andel godkända besiktningar

18,2 % godkända, jämfört med 0 % för Fortum.

26,5 pp

EGEN ENERGI AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 37,2 % för Fortum.

5,8 pp skillnad

Fortum ligger närmast EGEN ENERGI AB vid installation av växelriktare

9,2 % icke-godkända punkter för Fortum, jämfört med 3,4 % för EGEN ENERGI AB.

+18,2 pp

EGEN ENERGI AB har fler besiktningar med få anmärkningar

18,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Fortum.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

18,2 %

av EGEN ENERGI ABs offentliga besiktningar är godkända


EGEN ENERGI AB

18,2 %



Fortum

0 %



EGEN ENERGI AB

11

besiktningar


Fortum

3

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ EGEN ENERGI AB ■ Fortum


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Fortum	EGEN ENERGI AB
Optimerare	20 granskade kontrollpunkter	50 %	95 %
			
Montagesystem	262 granskade kontrollpunkter	62,8 %	89,3 %
			
Tillbehör	77 granskade kontrollpunkter	84,6 %	100 %
			
Solpaneler	178 granskade kontrollpunkter	83,9 %	92,1 %
			
Växelriktare	436 granskade kontrollpunkter	90,8 %	96,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där EGEN ENERGI AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Fortum jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/fortum

