



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

EGEN ENERGI AB jämfört med Mariebergs Brasvärme & Solenergi

2021–2025

11 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/mariebergs-brasvarme-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,2 pp

EGEN ENERGI AB har högre andel godkända besiktningar

18,2 % godkända, jämfört med 10 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

8,7 pp

EGEN ENERGI AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

2,2 pp skillnad

Mariebergs Brasvärme & Solenergi ligger närmast EGEN ENERGI AB vid installation av växelriktare

5,6 % icke-godkända punkter för Mariebergs Brasvärme & Solenergi, jämfört med 3,4 % för EGEN ENERGI AB.

+1,8 pp

Mariebergs Brasvärme & Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 18,2 % för EGEN ENERGI AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

18,2 %

av EGEN ENERGI ABs offentliga besiktningar är godkända


EGEN ENERGI AB

18,2 %



Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10 %



EGEN ENERGI AB

11

besiktningar


Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ EGEN ENERGI AB ■ Mariebergs Brasvärme & Solenergi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Mariebergs Brasvärme & Solenergi	EGEN ENERGI AB
Montagesystem	262 granskade kontrollpunkter	80,6 %	89,3 %
Tillbehör	77 granskade kontrollpunkter	93,3 %	100 %
Solpaneler	178 granskade kontrollpunkter	86,6 %	92,1 %
Växelskiftare	436 granskade kontrollpunkter	94,4 %	96,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

EGEN ENERGI AB Mariebergs Brasvärme & Solenergi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Mariebergs Bräsvärme & Solenergi	EGEN ENERGI AB
Skåne län	11 respektive 7 besiktningar	0 % 18,2 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både EGEN ENERGI AB och Mariebergs Bräsvärme & Solenergi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där EGEN ENERGI AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Mariebergs Brasvärme & Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/mariebergs-brasvarme-solenergi

