



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

El & Energi i Skåne jämfört med Nya Energihem Norden AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/el-energi-i-skane/data/jamfor/nya-energihem-norden-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

1,8 pp

El & Energi i Skåne har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

11,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,9 % för Nya Energi hem Norden AB.

15,3 pp

Nya Energi hem Norden AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

18 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för El & Energi i Skåne.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av El & Energi i Skånes offentliga besiktningar är godkända


El & Energi i Skåne

0 %



Nya Energhem Norden AB

0 %



El & Energi i Skåne

3

besiktningar

Nya Energhem Norden AB





8

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 El & Energi i Skåne  Nya Energihem Norden AB

2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		- 0 st	0 % 3 st
2024		0 % 1 st	0 % 4 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nya Energi hem Norden AB	El & Energi i Skåne
Växelriktare	63 granskade kontrollpunkter	87,1 %	88,9 %
Montagesystem	33 granskade kontrollpunkter	81,8 %	81,8 %
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	94,8 %	81,2 %
Solpaneler	21 granskade kontrollpunkter	82 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

El & Energi i Skåne Nya Energihem Norden AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där El & Energi i Skåne är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nya Energihem Norden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/el-energi-i-skane/data/jamfor/nya-energihem-norden-ab

