



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Electrotec Energy jämfört med Solvision

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/electrotec-energy/data/jamfor/solvision



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+52,9 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 0 % för Electrotec Energy.

2,2 pp

Electrotec Energy har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Solvision.

21,1 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,4 % för Electrotec Energy.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Electrotec Energys offentliga besiktningar är godkända


Electrotec Energy

0 %



Solvision

52,9 %



Electrotec Energy

5

besiktningar

Solvision

17

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

Electrotec Energy Solvision


2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		0 % 3 st	56,3 % 16 st
2024		0 % 2 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solvision	Electrotec Energy
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	94,5 %	96,7 %
			
Växeloriktare	188 granskade kontrollpunkter	97,7 %	86,7 %
			
Montagesystem	64 granskade kontrollpunkter	90,3 %	73,4 %
			
Solpaneler	59 granskade kontrollpunkter	95,7 %	74,6 %
			
Optimerare	6 granskade kontrollpunkter	100 %	66,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Electrotec Energy är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solvision jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/electrotec-energy/data/jamfor/solvision

