



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Elians jämfört med Solverket Alfa

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/solverket-alfa



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,6 pp

Solverket Alfa har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 16,7 % för Elians.

25 pp

Elians har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Solverket Alfa.

8,6 pp

Solverket Alfa har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

6,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 15 % för Elians.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16,7 %

av Elianss offentliga besiktningar är godkända


Elians

16,7 %



Solverket Alfa

33,3 %



Elians

6

besiktningar

Solverket Alfa

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Elians ■ Solverket Alfa




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solverket Alfa	Elians
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	75 %	100 %
Solpaneler	89 granskade kontrollpunkter	81 %	86,5 %
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	93,1 %	93,9 %
Växeloriktare	197 granskade kontrollpunkter	88,1 %	87,8 %
Montagesystem	127 granskade kontrollpunkter	93,6 %	85 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Elians är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solverket Alfa jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/solverket-alfa

