



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Elians jämfört med SunRoof Sverige AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/sunroof-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,3 pp

SunRoof Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 16,7 % för Elians.

46,2 pp

Elians har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,2 % för SunRoof Sverige AB.

2 pp

SunRoof Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Elians.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16,7 %

av Elianss offentliga besiktningar är godkända


Elians

16,7 %



SunRoof Sverige AB

25 %



Elians

6

besiktningar


SunRoof Sverige AB

4

besiktningar


Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Elians  SunRoof Sverige AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SunRoof Sverige AB	Elians
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	53,8 %	100 %
			
Solpaneler	89 granskade kontrollpunkter	71,4 %	86,5 %
			
Växelriktare	197 granskade kontrollpunkter	82,3 %	87,8 %
			
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	95,9 %	93,9 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Elians ■ SunRoof Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Elians är registrerad som installatör.

Jämförelse

SunRoof Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/sunroof-sverige-ab

