



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Elteknik i Lund jämfört med Täta tak Energi

2021–2025

49 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/elteknik-i-lund/data/jamfor/tata-tak-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14,3 pp

Täta tak Energi har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.

10,8 pp

Täta tak Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

7,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 18 % för Elteknik i Lund.

3,3 pp skillnad

Elteknik i Lund ligger närmast Täta tak Energi vid installation av tillbehör

8,2 % icke-godkända punkter för Elteknik i Lund, jämfört med 4,9 % för Täta tak Energi.

+16,1 pp

Täta tak Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

16,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Elteknik i Lunds offentliga besiktningar är godkända


Elteknik i Lund

0 %



Täta tak Energi

14,3 %



Elteknik i Lund

49

besiktningar

Täta tak Energi

56


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Elteknik i Lund Täta tak Energi




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Täta tak Energi	Elteknik i Lund
Tillbehör	329 granskade kontrollpunkter	95,1 %	91,8 %
Batteri	367 granskade kontrollpunkter	97 %	91,3 %
Montagesystem	1 208 granskade kontrollpunkter	88,2 %	80 %
Växeriktare	1 581 granskade kontrollpunkter	94,8 %	86,5 %
Solpaneler	817 granskade kontrollpunkter	92,8 %	82 %
Optimerare	3 granskade kontrollpunkter	78,9 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Täta tak Energi	Elteknik i Lund
Skåne län	49 respektive 52 besiktningar	11,5 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Elteknik i Lund och Täta tak Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Elteknik i Lund är registrerad som installatör.

Jämförelse

Täta tak Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/elteknik-i-lund/data/jamfor/tata-tak-energi

