



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Energihem jämfört med Malmö Energi

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energihem/data/jamfor/malmo-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+43,1 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 17,6 % för Energihem.

21,3 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 24 % för Energihem.

1,3 pp skillnad

Energihem ligger närmast Malmö Energi vid installation av tillbehör

1,6 % icke-godkända punkter för Energihem, jämfört med 0,3 % för Malmö Energi.

+70,3 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar


82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,8 % för Energihem.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


17,6 %

av Energiheims offentliga besiktningar är godkända

Energihem 17,6 %



Malmö Energi 60,7 %



Energihem

17

besiktningar


Malmö Energi

28

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Energihem ■ Malmö Energi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Malmö Energi	Energihem
Tillbehör	64 granskade kontrollpunkter	99,7 %	98,4 %
Solpaneler	210 granskade kontrollpunkter	98,6 %	89,5 %
Växelriktare	438 granskade kontrollpunkter	98,9 %	86,8 %
Optimerare	27 granskade kontrollpunkter	100 %	85,2 %
Montagesystem	275 granskade kontrollpunkter	97,3 %	76 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Malmö Energi	Energihem
Skåne län	3 respektive 28 besiktningar	60,7 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Energihem och Malmö Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energihem är registrerad som installatör.

Jämförelse

Malmö Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energihem/data/jamfor/malmo-energi

