



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Energihem jämfört med Solviq Sverige AB

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energihem/data/jamfor/solviq-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40,7 pp

Solviq Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

58,3 % godkända, jämfört med 17,6 % för Energihem.

21,8 pp

Solviq Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 24 % för Energihem.

1,6 pp skillnad

Energihem ligger närmast Solviq Sverige AB vid installation av tillbehör

1,6 % icke-godkända punkter för Energihem, jämfört med 0 % för Solviq Sverige AB.

+63,2 pp

Solviq Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,8 % för Energihem.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

17,6 %

av Energiheims offentliga besiktningar är godkända

Energihem

17,6 %



Solviq Sverige AB

58,3 %



Energihem

17

besiktningar

Solviq Sverige AB

12


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

Energihem Solviq Sverige AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solviq Sverige AB	Energihem
Optimerare	27 granskade kontrollpunkter	85,7 %	85,2 %
			
Tillbehör	64 granskade kontrollpunkter	100 %	98,4 %
			
Solpaneler	210 granskade kontrollpunkter	95,7 %	89,5 %
			
Växelriktare	438 granskade kontrollpunkter	99 %	86,8 %
			
Montagesystem	275 granskade kontrollpunkter	97,8 %	76 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energihem är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solviq Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energihem/data/jamfor/solviq-sverige-ab

